

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная
школа» п. Кузьёль
168172, Республика Коми,
Койгородский район,
п. Кузьёль, ул. Лесная, 24
тел.-8(8-2132) 94-6-16
E-mail : shkola.kuzyol@yandex.ru
26.05.2025 г. №18

Заместителю начальника ТО Управления
Роспотребнадзора по РК в Койгородском
районе

Землянской И.В.

Отчёт об исполнении предписания от 25 марта 2025 года №6/06-01
выданного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми

№ п / п	Содержание нарушения	Нарушена норма нормативно- правового акта(пункт, подпункт, статья, вид, наименование и реквизиты нормативного правового акта)	Проведённые мероприятия, принятые по устранению нарушения	Срок исполнения	Наименован ие документа, копия которого прилагается как подтвержде ние выполнения данного нарушения
1.	Обеспечить умывальную раковину при обеденном зале подачей холодной и горячей воды через смесители , водоотведение стоков от раковины в систему канализации /выгреба.	Пункт 2.6.1,2.6.3,2.6.5,3. 4.13 СП 2.4,3548- 2020 «Санитарно- эпидемиологичес кие требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»	Умывальная раковина при обеденном зале обеспечена подачей холодной и горячей воды через смесители , водоотведение стоков от раковины в систему канализации /выгреба.	30.08.2025 г.	Электрон- ный вариант

Директор



Г.Л.Кузнецова