

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«19» марта 2025 г., 11250061000217537682

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
отделение надзорной деятельности и профилактической работы Койгородского района управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике
Коми**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«26» марта 2025 г., 17 час. 00 мин. № 2503/009-11/2-В/ПИБ

(дата и время составления предписания)

Республика Коми, Койгородский район, с. Койгородок, ул. Мира, д. 6

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности**

**1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением о проведении инспекционного визита от
« 19 » марта 2025 г., № 2503/009-11/2-В/ПИБ, учетный номер проверки 11250061000217537682.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении инспекционного визита, учетный номер инспекционного визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Инспекционный визит проведен в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Инспекционный визит проведен следующими должностными лицами:

1. Томов Кирилл Константинович – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Койгородского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми (государственный инспектор Койгородского района по пожарному надзору)

2. Баранов Артем Игоревич – старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Койгородского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми (государственный инспектор Койгородского района по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционного визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении инспекционного визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала инспекционного визита)

4. Инспекционный визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению):

1. Респ Коми, р-н Койгородский, п Кузьёль, ул Лесная, Дом 24

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена инспекционный визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" П. КУЗЬЁЛЬ ИНН 1111000270, адрес регистрации юридического лица: 168172, Республика Коми, Койгородский, Поселок Кузьёль, Лесная Улица, 24

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуально-публичного налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:

с «26» марта 2025 года, 10 час. 00 мин.

по «26» марта 2025 года, 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала инспекционного визита, а также дата и время фактического окончания инспекционного визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

04 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

нарушения:

- [illegible]

30.06.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить прокладку электрических проводов не по горючему основанию

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного**нарушения обязательных требований:**

Предоставление фототаблицы, акта выполненных работ

7. В подсобном помещении электрические провода проложены по горючему основанию

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 35 Правил, Подпункт 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запрещается прокладывать электрическую проводку по горючему основанию.

Срок устранения нарушения:

30.06.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить прокладку электрических проводов не по горючему основанию

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставление фототаблицы, акта выполненных работ

8. Вводной СИП от опоры проложен по чердачному по горючему основанию

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 35 Правил, Подпункт 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запрещается прокладывать электрическую проводку по горючему основанию.

Срок устранения нарушения:

30.06.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить прокладку электрических проводов не по горючему основанию

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставление фототаблицы, акта выполненных работ

9. Кабельные линии с алюминиевыми жилами от ВРУ до ЩО-1, ЩО-2, ЩС проложены по чердачному помещению по горючему основанию

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 35 Правил, Подпункт 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запрещается прокладывать электрическую проводку по горючему основанию.

Срок устранения нарушения:

30.06.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить прокладку электрических проводов не по горючему основанию

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставление фототаблицы, акта выполненных работ

10. Ввод в здание выполнен через деревянную стену не в металлической гильзе (по горючему основанию)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 35 Правил, Подпункт 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запрещается прокладывать электрическую проводку по горючему основанию.

Срок устранения нарушения:

30.06.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить прокладку электрических проводов не по горючему основанию

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставление фототаблицы, акта выполненных работ

11. В здании проходы электропроводки через горючие перекрытия и перегородки выполнены без стальных гильз (по горючему основанию)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 35 Правил, Подпункт 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запрещается прокладывать электрическую проводку по горючему основанию.

Срок устранения нарушения:

30.06.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить прокладку электрических проводов не по горючему основанию

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставление фототаблицы, акта выполненных работ

(указывается выявленное нарушение обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом инспекционного визита, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Койгородского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми (государственный инспектор Койгородского района по пожарному надзору) Томов Кирилл Константинович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Шестаков Антон Николаевич - начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Койгородского района управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Республике Коми (главный государственный инспектор Койгородского района по пожарному надзору), телефон: 88213291941, e-mail: ond.koygorodok@11.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» 20__ г.

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

